ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ООО «Прогресс»
Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru
Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель лаборатории
ИЛ ООО «Прогресс»
_____ А. М. Чернова
«23» Марта 2026г.

П Р О Т О К О Л И С П Ы Т А Н И Й
(исследований)
№89888-ПРГ/26 от 23.03.2026

1	Объект	Элементы безопасности кровли, торговая марка ООО «МЕТАЛЛ СЕРВИС»: кровельные ограждения
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛ СЕРВИС», Адрес: Россия, 398032, Липецкая область, город Липецк, проезд Универсальный, д. 4, ИНН: 4800022642, ОГРН: 1254800001983
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛ СЕРВИС», Адрес: Россия, 398032, Липецкая область, город Липецк, проезд Универсальный, д. 4, ИНН: 4800022642, ОГРН: 1254800001983
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 89888 от 09 Февраля 2026 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	10 Февраля 2026 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	19 Февраля 2026 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	24 Февраля 2026 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ГОСТ Р 53254-2009
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1.	Заводские и монтажные стыки элементов конструкций	Не должны иметь острых выступов, кромок и заусенцев	Соответствуют требованию	ГОСТ Р 53254-2009
2.	Окалины и ржавчины	Не допускаются на поверхности конструкций	Соответствуют требованию	ГОСТ Р 53254-2009
3.	Конструкции	Должны быть огрунтованы и окрашены	Соответствуют требованию	ГОСТ Р 53254-2009
4.	Класс покрытия, не ниже	5	5	ГОСТ Р 53254-2009
5.	Элементы конструкций	Должны быть надежно присоединены друг к другу, а конструкции в целом надежно прикреплены к стене и кровле здания	Соответствуют требованию	ГОСТ Р 53254-2009
6.	Конструкции	Должны обеспечивать прочность и жесткость при приложении испытательных нагрузок	Соответствуют требованию	ГОСТ Р 53254-2009

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Элементы безопасности кровли, торговая марка ООО «МЕТАЛЛ СЕРВИС»: кровельные ограждения, **выпускаемые** Обществом с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛ СЕРВИС», Адрес: Россия, 398032, Липецкая область, город Липецк, проезд Универсальный, д. 4, ИНН: 4800022642, ОГРН: 1254800001983, **соответствуют:** ГОСТ Р 53254-2009.

Исполнитель Г. З. Воронян

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Прогресс».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.