ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ООО «Прогресс»
Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru
Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель лаборатории
ИЛ ООО «Прогресс»
_____ А. М. Чернова
«23»____Марта____ 2026г.

П Р О Т О К О Л И С П Ы Т А Н И Й
(исследований)
№89887-ПРГ/26 от 23.03.2026

1	Объект	Элементы безопасности кровли, торговая марка ООО «МЕТАЛЛ СЕРВИС»: Снегозадержатели
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛ СЕРВИС», Адрес: Россия, 398032, Липецкая область, город Липецк, проезд Универсальный, д. 4, ИНН: 4800022642, ОГРН: 1254800001983
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛ СЕРВИС», Адрес: Россия, 398032, Липецкая область, город Липецк, проезд Универсальный, д. 4, ИНН: 4800022642, ОГРН: 1254800001983
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 89887 от 09 Февраля 2026 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	10 Февраля 2026 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	19 Февраля 2026 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	24 Февраля 2026 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ГОСТ Р 59634-2021
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1.	Элементы системы снегозадержания для крыш	Должны быть изготовлены из металла, устойчивого к коррозии, а также к атмосферным и климатическим воздействиям в течение всего срока службы	Соответствуют требованию	ГОСТ Р 59634-2021
2.	Материалы	Не должны иметь дефектов и посторонних включений, которые могут ухудшать их несущую способность	Соответствуют требованию	ГОСТ Р 59634-2021
3.	Элементы системы снегозадержания	Не должны иметь острых выступов, кромок и заусенцев	Соответствуют требованию	ГОСТ Р 59634-2021
4.	Изделие	Не должно иметь видимых дефектов поверхности и соединений, а также дефектов заготовок (пористость, усадочные раковины, неметаллические включения, закаты, расслоения); механической обработки (ожоги, продиры. заусенцы, риски, трещины, прорезы); сварки (трещины, непровары. поры, подрезы); термической обработки (закалочные трещины); сборки (риски, задиры, смещения кромок свариваемых деталей, несоответствие размеров деталей конструкторской документации на них)	Соответствует требованию	ГОСТ Р 59634-2021
5.	Снегозащитные ограждения и их элементы крепления	Должны выдерживать распределенную нагрузку 5 кН/м (500 кгс) перпендикулярно линии системы снегозадержания, а также точечную нагрузку 1,5 кН во всех точках в направлении наклона ската крыш	Соответствуют требованию	ГОСТ Р 59634-2021

Заключение:
По результатам проведенных исследований (анализа): Элементы безопасности кровли, торговая марка ООО «МЕТАЛЛ СЕРВИС»: Снегозадержатели, **выпускаемые** Обществом с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛ СЕРВИС», Адрес: Россия, 398032, Липецкая область, город Липецк, проезд Универсальный, д. 4, ИНН: 4800022642, ОГРН: 1254800001983, **соответствуют:** ГОСТ Р 59634-2021.

Исполнитель Г. З. Воронян

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).
Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Прогресс».
Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.