ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ООО «Прогресс»
Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru
Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель лаборатории
ИЛ ООО «Прогресс»
_____ А. М. Чернова
«23» Марта 2026г.

П Р О Т О К О Л И С П Ы Т А Н И Й
(исследований)
№89889-ПРГ/26 от 23.03.2026

1	Объект	Элементы безопасности кровли, торговая марка ООО «МЕТАЛЛ СЕРВИС»: кровельные переходные мостики
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛ СЕРВИС», Адрес: Россия, 398032, Липецкая область, город Липецк, проезд Универсальный, д. 4, ИНН: 4800022642, ОГРН: 1254800001983
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛ СЕРВИС», Адрес: Россия, 398032, Липецкая область, город Липецк, проезд Универсальный, д. 4, ИНН: 4800022642, ОГРН: 1254800001983
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 89889 от 09 Февраля 2026 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	10 Февраля 2026 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	19 Февраля 2026 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	24 Февраля 2026 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ГОСТ Р 58405-2019
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1.	Элементы систем безопасности для крыш	Должны быть изготовлены из металла (оцинкованной стали, оцинкованной стали с полимерным покрытием, нержавеющей стали, меди, алюминия) и быть устойчивыми к коррозии, а также к действию атмосферных и климатических воздействий в течение всего срока службы	Соответствуют требованию	ГОСТ Р 58405-2019
2.	Материалы	Не должны иметь дефектов и посторонних включений, которые могут ухудшать их несущую способность	Соответствуют требованию	ГОСТ Р 58405-2019
3.	Изделия из стали	Должны быть выполнены с металлическим (цинковым, алюмоцинковым) защитным покрытием класса не менее 140 и полимерным (порошковым) покрытием толщиной не менее 60 мкм	Соответствуют требованию	ГОСТ Р 58405-2019
4.	Тип	А	А	ГОСТ Р 58405-2019
5.	Минимальная ширина, мм	350	370	ГОСТ Р 58405-2019
6.	Длина платформы, мм, не менее	500	600	ГОСТ Р 58405-2019
7.	Опорные конструкции кровельных мостиков	Выполняют таким образом, чтобы после закрепления на поверхности крыши отклонение платформы от горизонтальной поверхности при ее возможном перемещении составляло не более 3°	Соответствуют требованию	ГОСТ Р 58405-2019

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Элементы безопасности кровли, торговая марка ООО «МЕТАЛЛ СЕРВИС»: кровельные переходные мостики, **выпускаемые** Обществом с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛ СЕРВИС», Адрес: Россия, 398032, Липецкая область, город Липецк, проезд Универсальный, д. 4, ИНН: 4800022642, ОГРН: 1254800001983, **соответствуют:** ГОСТ Р 58405-2019.

Исполнитель Г. З. Воронян

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Прогресс».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.